

Data: 19.11.2020 r.

DO1÷DO11, UZ, UM, UP, DL

Departament: DT

Sygnatura: TD/DTS/2020-11-19/0000001

Dotyczy: wprowadzenia definicji „parkowanie” w „Standardzie technicznym nr 25/2017 – stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza)”.

Wychodząc naprzeciw sygnałom o problemach w interpretacji pozycji „parking”, o której mowa w punkcie 9.8.1.7 w aktualnie obowiązującym „Standardzie technicznym nr 25/2017 – stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza)”, Biuro Standaryzacji wprowadza definicję następującej treści:

„Przez „parkowanie” należy rozumieć pozycję rozłącznika, w której spełnione są następujące warunki:

- **rozłącznik powinien być w stanie otwarcia zgodnie z normą „PN-EN 60947-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 1: Postanowienia ogólne”,**
- **powinna być wykluczona możliwość przypadkowego, niezamierzonego zamknięcia rozłącznika,**
- **wkładki bezpiecznikowe powinny pozostać w/na rozłączniku.”**

Przy okazji opracowania kolejnej wersji Standardu, dokument zostanie uzupełniony o tę definicję.

Niniejsze pismo zostanie umieszczone na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. w obszarze standaryzacji, bezpośrednio pod Standardem technicznym nr 25/2017.

Z poważaniem

19.11.2020

X



Maciej Mróz

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Sieci

Podpisany przez: Mróz Maciej

Sprawę prowadzi:

Jerzy Scelina – Biuro Standaryzacji

Rozdzielnik:

- Adresaci,
- DTS a/a.