

**Jednolity zbiór zasad opisujący
procedury, przepisy oraz terminy przy
rozpatrywaniu wniosków o przyłączenie
do sieci elektroenergetycznej
Operatorów Systemów Dystrybucyjnych
i Operatora Systemu Przesyłowego**

Stan prawny: 6 sierpnia 2026 r.

1. Cel, zakres i zasady wspólne

Niniejszy zbiór realizuje obowiązek wynikający z art. 7 ust. 8p Prawa energetycznego, zgodnie z którym przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa zajmujące się jej dystrybucją, obsługujące co najmniej 100 tys. przyłączonych odbiorców, opracowują wspólnie i publikują jednolity zbiór zasad dotyczących rozpatrywania wniosków przyłączeniowych.

Niniejszy dokument przedstawia wspólne zasady i kryteria stosowane przy rozpatrywaniu wniosków przyłączeniowych. Szczegółowe kryteria techniczne oceny możliwości przyłączenia do sieci publikowane są na stronach internetowych poszczególnych operatorów.

Podstawy prawne:

- Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Zbiór obejmuje:

1. przyjmowanie i formalną obsługę wniosków,
2. określanie i wydawanie warunków przyłączenia,
3. terminy ustawowe,
4. obowiązki informacyjne,
5. zasady dotyczące opłat za wniosek oraz zaliczek,
6. zasady dotyczące odmowy wydania warunków.

Oznaczenia stosowane w tabelach

- **nn**: napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
- **SN**: napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV i niższe niż 110 kV,
- **WN**: napięcie znamionowe 110 kV,
- **NN**: napięcie znamionowe wyższe niż 110 kV,
- **ODB**: odbiorca,
- **MWE**: wytwórca lub instalacja wytwórcza,
- **MEE**: magazyn energii elektrycznej,
- **OSD**: sieć przedsiębiorstwa energetycznego (system dystrybucyjny)

Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci dzieli się na grupy, zwane dalej „grupami przyłączeniowymi”, według następujących kryteriów:

- 1) grupa przyłączeniowa I – podmioty, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
- 2) grupa przyłączeniowa II – podmioty, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV;
- 3) grupa przyłączeniowa III – podmioty, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, ale niższym niż 110 kV;

- 4) grupa przyłączeniowa IV – podmioty, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym równym 1 kV lub niższym oraz mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW;
- 5) grupa przyłączeniowa V – podmioty, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym równym 1 kV lub niższym oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW;
- 6) grupa przyłączeniowa VI – podmioty, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączane do sieci przez tymczasowe przyłącze, które będzie, na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci, zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączane do sieci na czas określony, ale nie dłuższy niż rok.

2. Wnioski o określenie warunków przyłączenia

2.1. Zestawienie zasad dotyczących wniosków

Zagadnienie	nn	SN	WN	WN/NN (sieć przesyłowa)
Podmioty objęte zasadami	ODB, MWE, MEE i OSD			
Miejsce złożenia wniosku	Wniosek składa się do operatora, do którego sieci podmiot zamierza się przyłączyć. Wyjątek stanowi mikroinstalacja przyłączana na podstawie zgłoszenia.		Wniosek składa się do operatora, do którego sieci podmiot zamierza się przyłączyć.	
Forma i kanał złożenia wniosku	Papierowo (osobiście w siedzibie operatora lub pocztą tradycyjną), elektronicznie lub za pośrednictwem systemu informatycznego operatora.			Za pośrednictwem systemu ESOP lub pocztą tradycyjną z wykorzystaniem unikalnego numeru wniosku nadanego w systemie ESOP
Potwierdzenie złożenia wniosku	Na żądanie wnioskodawcy operator potwierdza złożenie wniosku wskazując w szczególności datę złożenia.			Potwierdzenie złożenia kompletnego wniosku dokonywane jest za pośrednictwem systemu ESOP
Oплата za złożenie wniosku	Nie dotyczy.	1 zł/kW brutto mocy przyłączeniowej, maksymalnie 100 000 zł brutto, odrębnie dla każdego miejsca przyłączenia. Brak opłaty w wymaganej wysokości powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Opłata jest bezzwrotna. Opłata za złożenie wniosku nie dotyczy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci instalacji lub obiektów niezbędnych dla zasilania kolejowej sieci trakcyjnej lub służących do kierowania i sterowania ruchem kolejowym – na zasadach określonych w art. 22 ustawy z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2026 r. poz. 516).		

Dowód wniesienia opłaty za wniosek	Nie dotyczy.	Dołącza się do wniosku.	
Zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie	Nie dotyczy.	60 zł/kW brutto mocy przyłączeniowej i nie więcej niż 6 mln zł brutto dla każdego z przyłączy. W przypadku zwiększenia istniejącej mocy zaliczka naliczana jest od przyrostu mocy. Zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie nie dotyczy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci instalacji lub obiektów niezbędnych dla zasilania kolejowej sieci trakcyjnej lub służących do kierowania i sterowania ruchem kolejowym – na zasadach określonych w art. 21 ustawy z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2026 r. poz. 516).	
Termin wniesienia zaliczki	Nie dotyczy.	14 dni od złożenia wniosku. Brak zaliczki w wymaganej wysokości skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.	
Potwierdzenie kompletności wniosku	Nie dotyczy.	Operator w terminie 60 dni potwierdza kompletność albo przekazuje informacje o zidentyfikowanych brakach lub wadach.	
Status rozpatrywania wniosku	Nie dotyczy.	Operator informuje o statusie rozpatrywania wniosku w terminie do 3 miesięcy od jego otrzymania i aktualizuje co najmniej raz na 3 miesiące.	
Rozpoczęcie biegu terminu na wydanie warunków	Od dnia złożenia wniosku.	Termin liczony jest od dnia wniesienia zaliczki na rachunek operatora, a jeżeli nie jest wymagana od dnia złożenia wniosku.	Termin liczony jest od dnia złożenia kompletnego wniosku lub wniesienia zaliczki na rachunek operatora,

2.2. Zasady dotyczące weryfikacji wniosków przez OSD

- Operator dokonuje formalnej i merytorycznej weryfikacji wniosku i załączników.
- W przypadku stwierdzenia braków operator wskazuje:
 - zakres braków lub wad,
 - termin na uzupełnienie – 14 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia wniosku,
 - skutek nieuzupełnienia wniosku.
- Operator w zakresie sieci SN, WN i NN może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie nie krótszym niż 21 dni, uzupełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia o:

1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub

2) dokument potwierdzający posiadanie, na dzień złożenia wniosku, tytułu prawnego podmiotu do korzystania z nieruchomości, na której jest planowana inwestycja określona we wniosku, z wyłączeniem źródeł lokalizowanych w polskim obszarze morskim, linii wyprowadzających moc oraz linii zasilających przyłączany obiekt.

3. Warunki przyłączenia

3.1. Terminy wydawania warunków

Operator jest obowiązany wydać warunki przyłączenia w terminie:

- 1) 21 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do V lub VI grupy przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
- 2) 30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV grupy przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
- 3) 60 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu powyżej 1 kV, niewyposażonego w źródło ani w magazyn energii elektrycznej;
- 4) 120 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej – dla obiektu przyłączanego do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej;
- 5) 150 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do I lub II grupy przyłączeniowej;
- 6) 90 dni od dnia złożenia wniosku przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej biogazowni rolniczej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 2 MW, spełniającej warunki określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. poz. 1597 oraz z 2025 r. poz. 527);
- 7) 45 dni od dnia złożenia wniosku przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej instalowanej na budynku instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 2 MW wykorzystującej do wytwarzania energii energię promieniowania słonecznego, wyposażonej albo niewyposażonej w magazyn energii elektrycznej, z wyłączeniem takiej instalacji odnawialnego źródła energii zaliczanej do IV, V i VI grupy przyłączeniowej przyłączanej do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV; przy czym w przypadku gdy wniosek dotyczy nie tylko instalacji, o której mowa w niniejszym przepisie, termin 45 dni stosuje się wyłącznie do tej instalacji odnawialnego źródła energii.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach operator może przedłużyć ww. terminy maksymalnie o połowę terminu podstawowego, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia wnioskodawcy i przedstawienia uzasadnienia.

Okresy niewliczane do terminu

Do terminu wydania warunków nie wlicza się:

- czasu przewidzianego prawem na wykonanie określonych czynności,
- czasu przeznaczonego na uzupełnienie wniosku,
- opóźnień powstałych z winy wnioskodawcy,
- opóźnień wynikających z przyczyn niezależnych od operatora.

3.2. Dostępna niższa moc albo ograniczenia wnioskowanej mocy przyłączeniowej dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie

Jeżeli brak jest możliwości określenia warunków dla pełnej wnioskowanej mocy przyłączeniowej, operator powiadamia wnioskodawcę o dostępnej wielkości mocy przyłączeniowej lub w przypadku OZE wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej biogaz, o szczegółowych zasadach stosowania ograniczeń mocy przyłączeniowej.

Wnioskodawca ma **30 dni od otrzymania powiadomienia** na wyrażenie zgody na określenie warunków przyłączenia o ograniczonej wielkości mocy. Brak zgody w tym terminie skutkuje odmową wydania warunków. Bieg terminu na wydanie warunków ulega zawieszeniu do czasu otrzymania stanowiska wnioskodawcy.

3.3. Okres ważności warunków

Warunki przyłączenia są ważne **jeden rok** od dnia ich doręczenia, za wyjątkiem przypadków wskazanych w poniższej tabeli:

	Okres ważności
Infrastruktura zasilania kolejowej sieci trakcyjnej lub kierowania i sterowania ruchem kolejowym	2 lata od doręczenia
Morskie farmy wiatrowe objęte ustawą szczególną	10 lat od doręczenia
Obiekty energetyki jądrowej objęte ustawą szczególną	10 lat od doręczenia

W okresie ważności warunki wraz z projektem umowy stanowią warunkowe zobowiązanie operatora do zawarcia umowy. Dla instalacji odbiorczej przyłączanej powyżej 1 kV operator może jednak na etapie umowy ponownie zweryfikować istnienie warunków technicznych i ekonomicznych - w przypadku ich braku operator może odmówić zawarcia umowy o przyłączenie do sieci.

3.4. Zmiana lokalizacji

Zmiana lokalizacji planowanego do przyłączenia obiektu może nastąpić na wniosek podmiotu. W zakresie zmiany lokalizacji inwestycji od 30 kwietnia 2027 r. będzie ona ograniczona do:

- gminy pierwotnej lokalizacji,
- gmin bezpośrednio sąsiadujących,

z wyjątkiem lokalizacji stacji elektroenergetycznej wchodzącej w skład przyłączanego obiektu.

Zmiana lokalizacji wymaga złożenia oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do nowych nieruchomości i oświadczenia o dopuszczalności lokalizacji obiektu na terenie objętym planowaną inwestycją zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku,

4. Cable pooling

Do sieci o napięciu powyżej 1 kV można w jednym miejscu przyłączenia przyłączyć dwie lub większą liczbę instalacji, w tym magazyn energii elektrycznej, zgodnie z ustawowymi zasadami współdzielenia miejsca przyłączenia. Dla współdzielonych instalacji wydaje się jedne warunki i zawiera jedną umowę. Rozwiązanie to nie znajduje zastosowania, jeżeli miejscem przyłączenia jest instalacja odbiorcy końcowego.

5. Odmowa i obowiązki informacyjne

W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia:

1. operator niezwłocznie zawiadamia:
 - wnioskodawcę,
 - Prezesa URE;
2. zawiadomienie zawiera przyczyny odmowy;
3. w razie odmowy z przyczyn ekonomicznych OSD wskazuje:
 - szacunkową wysokość opłaty za przyłączenie,
 - możliwość wystąpienia o przedstawienie sposobu kalkulacji;
4. na żądanie podmiotu OSD przedstawia sposób kalkulacji w terminie **14 dni**, ze wskazaniem istotnych elementów nakładów inwestycyjnych;
5. pobrana zaliczka podlega niezwłocznemu zwrotowi;
6. opłata za złożenie wniosku nie podlega zwrotowi.

6. Spełnienie wymogu informacyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 5

Kryteria stosowane do obliczania przepustowości sieci elektroenergetycznej dostępnej dla nowych przyłączy oraz możliwości przyłączania w oparciu o elastyczne umowy o przyłączenie do sieci na obszarach, na których występują ograniczenia przesyłowe

Operatorzy określają dostępną przepustowość sieci dla nowych przyłączy na podstawie analiz technicznych prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, IRiESD, IRiESP oraz standardami eksploatacji sieci.

Przy ocenie uwzględniane są m.in. dopuszczalna obciążalność elementów sieci, warunki napięciowe, zdolności zwarciorowe, bezpieczeństwo pracy systemu oraz istniejące i planowane przyłączenia.

Dostępna przepustowość sieci elektroenergetycznej jest wyznaczana indywidualnie dla poszczególnych obszarów sieci i może ulegać zmianom wraz ze zmianą warunków pracy sieci lub realizacją inwestycji ujętych w uzgodnionych przez Prezesa URE planach rozwoju operatorów.

Na obszarach objętych ograniczeniami sieciowymi możliwe jest stosowanie elastycznych umów o przyłączenie, przewidujących okresowe ograniczenia wprowadzania lub poboru mocy z zastrzeżeniem, że ograniczenia te mogą występować nie dłużej niż do 3 lat od uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu i zostają zniesione po zrealizowaniu inwestycji ujętych w uzgodnionych planach rozwoju operatorów. Możliwość przyłączenia jest każdorazowo oceniana indywidualnie w ramach procesu przyłączeniowego.