

KARTA AKTUALIZACJI nr 21/2021

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Planowana data wejścia w życie aktualizacji:

14 dni od opublikowania w Biuletynie URE decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej Kartę Aktualizacji nr 21/2021.

2. Przedmiot i przyczyna aktualizacji IRiESD

Zmiana zawarta w Karcie Aktualizacji nr 21/2021 IRiESD wprowadza zapis związany z możliwością instalowania układów pomiarowych po stronie niskiego napięcia transformatora, dla odbiorców III grupy przyłączeniowej o mocy znamionowej transformatora do 400 kVA włącznie.

Wprowadzenie zapisu ma na celu w uzasadnionych przypadkach, umożliwienie zastosowania pomiaru półpośredniego lub bezpośredniego dla nowych odbiorców zaliczanych do III grupy przyłączeniowej, występujących o małą moc przyłączeniową. Proponowane zmiany mają również na celu umożliwienie odbiorcom zaliczanym do III grupy przyłączeniowej, pozostawienia obecnie posiadanego pomiaru bezpośredniego lub półpośredniego w przypadku zmiany sprzedawcy lub zmiany mocy przyłączeniowej.

3. Zakres zmian IRiESD

Zmieniono treść punktu II.4.7.1.4.

4. Nowe brzmienie zapisu IRiESD:

W punkcie II.4.7.1.4. na końcu dodaje się nowy akapit o następującym brzmieniu:

Za zgodą TAURON Dystrybucja, w uzasadnionych techniczne przypadkach, dopuszcza się instalację układów pomiarowych po stronie niskiego napięcia transformatora, dla odbiorców III grupy przyłączeniowej o mocy znamionowej transformatora do 400 kVA włącznie. Zgoda TAURON Dystrybucja uwarunkowana jest akceptacją przez odbiorcę doliczenia ilości strat mocy i energii elektrycznej zapisanych w umowie zawartej z tym odbiorcą.